



5. Conclusões e recomendações.

5.1. Proposta de níveis mínimos operacionais a serem estabelecidos por meio de Resolução Conjunta ANA/DAEE.

- Jaguari: limitado pela cota do fundo do canal de interligação;
- Jacareí: 807,00 m;
- Cachoeira: 811,72 m;
- Atibainha: 775,00 m

5.2 Proposta para operação dos reservatórios do Sistema Equivalente até 30/11/14 – metas e restrições a serem estabelecidas por meio de Comunicados Conjuntos ANA/DAEE, com periodicidade mensal, com revisões intermediárias:

- Cachoeira: priorizar a preservação de volumes neste reservatório, operando-o, preferencialmente, em níveis superiores à cota 813,00 m;
- Meta de volume mínimo total disponível nos reservatórios Jacareí, Cachoeira e Atibainha em 30/11/14: **77,7** hm³;
- Respeitar os limites de níveis mínimos operacionais acima estabelecidos.

DAEE/DPO, 04 de novembro de 2014.


Francisco Gusso
(Eng. VI, pr. 4551)


Mario K. Nakashima
(Anal. Tecnol., pr. 7729)


Leila de Carvalho Gomes
Respondendo pelo Expediente da DPO
(Eng. VI, pr. 9047)